

| STATISTICKÉ ÚDAJE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA LIBERCE k 31.12.2014 | | |
|--|--|--------------------|
| - k otázce č. 1 | Počet ks VO k 31.12.2014: | |
| | SVĚTELNÁ MÍSTA CELKEM: | 13 124 ks |
| | SVÍTIDLA CELKEM: | 13 759 ks |
| Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení | | |
| - k otázce č. 2 | Pokrytí zastavěného území: | 99% |
| - k otázce č. 3 | Vykazuje VO následující technické problémy? | |
| | - nedostatečná míra svítivosti | NE |
| | - vysoké náklady na energii | NE |
| | - častá poruchovost | NE |
| | - špatný technický stav svítidel | NE |
| | - možnost regulace jasu | NE |
| | - existence řízeného zapínání a vypínání | ANO |
| | - vedení el.rozvodu vzduchem | ANO |
| - k otázce č. 4 | Považujete stávající rozsah za dostatečný? | NE |
| - k otázce č. 5 | Odhad chybějícího počtu světelných míst: | 140 ks |
| - k otázce č. 6 | Průměrné stáří svítidel: | |
| | 0 - 5 let počet: | 6 300 ks |
| | 6 - 10 let počet: | 5 122 ks |
| | 11 - 20 let počet: | 1 230 ks |
| | 21 a více let počet: | 1 107 ks |
| - k otázce č. 7 | Průměrné stáří stožárů: | |
| | 0 - 5 let počet: | 1 461 ks |
| | 6 - 10 let počet: | 1 802 ks |
| | 11 - 20 let počet: | 5 804 ks |
| | 21 a více let počet: | 3 140 ks |
| Technická zabezpečení veřejného osvětlení | | |
| - k otázce č. 8 | Druhy světelných zdrojů: | |
| | Výbojka sodíková: | 12 901 ks |
| | Výbojka indukční: | 0 ks |
| | Výbojka metal halogenidová: | 641 ks |
| | Zářivka: | 31 ks |
| | LED: | 155 ks |
| | Jiný zdroj: | 31 ks |
| - k otázce č. 9 | Doba uplynulá od poslední generální opravy k 31.12.2014 Nelze takto definovat, dochází zásadně k dílčím opravám a pravidelným rekonstrukcím na síti VO. | |
| - k otázce č. 10 | Využíváte inteligentních regulačních systémů? | ANO |
| - k otázce č. 11 | Plánujete významější investice do VO? | ANO |
| - k otázce č. 12 | Jaká je výše investic v letech? | |
| | - pravidelně ročně v rozsahu cca: | 5 mil. Kč |
| - k otázce č. 13 | Máte zpracovanou pasportizaci VO? - ano v rozsahu | 100% |
| Ekonomická zabezpečení veřejného osvětlení | | |
| - k otázce č. 14 | Celkový instalovaný příkon VO: | 1 285,84 kW |
| - k otázce č. 15 | Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok: | 4 120 hod. |
| - k otázce č. 16 | Roční spotřeba el.energie VO za rok 2014 | 5,3 MWh |
| - k otázce č. 17 | Roční náklady na spotřebu el.energie VO za rok 2014 | 14 mil. Kč |
| - k otázce č. 18 | Jakým způsobem máte zajištěnu správu VO? | - vlastním odborem |
| - k otázce č. 19 | Jaký jste měli celkový náklad na správu VO za rok 2014? | 2 mil. Kč |
| - k otázce č. 20 | Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO? | |
| | Dlouhodobý smluvní vztah - Technické služby města Liberce a.s. | 31.12.2017 |
| - k otázce č. 21 | Jaký jste měli celkový náklad na údržbu VO za rok 2014? | 9 mil. Kč |
| - k otázce č. 22 | Kolik činily investice do VO v roce 2014? | 5 mil. Kč |