



**VYSVĚTLIVKY**

- PROJEKTOVANÉ KABELOVÉ VEDENÍ (IN ISO 02)
- PROJEKTOVANÁ ROZPOJOVACÍ ŠKŘÍTKA
- PROJEKTOVANÁ PŘÍPOJKOVÁ ŠKŘÍTKA
- PROJEKTOVANÉ UZEMNĚNÍ
- STAVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN ŠEVY
- STAVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN TŘEVY
- STAVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN
- STAVAJÍCÍ TRAFOSTANICE
- STAVAJÍCÍ ROZPOJOVACÍ ŠKŘÍTKA
- STAVAJÍCÍ PŘÍPOJKOVÁ ŠKŘÍTKA
- PSVER
- PLYNOVOD
- VODOVOD
- KANAŁIZACE
- TEPLOVOD

Ing.  
František  
Chlouba  
Digitálně podepsal  
Ing. František  
Chlouba  
Datum: 2024.07.04  
1151529 +02700

Politice České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko ve smyslu ust. § 25/1 z.č. 131/1997Sb. a § 77/2b z.č. 361/2000Sb. s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a přiměřlost provozu na potrubních komunikacích. Odvolání se dle § 44, odst. 2 písm. b) zákona č. 180/1990Sb. o zařazení do podniku dodávkou výtahů, č. 294/2015Sb., příručky pro označování pracovišť míst na dálnicích a silnicích (MOP) a Technických podmínek č. 66 včetně výstražného osvětlení. Stanovisko může být samostatně, souběžně jako podklad pro silniční správní úřad. Pokud nebude do jednoho roku správním úřadem vydáno přikvívání na náležitou žádost, poslyhá stanovisko pátnost.

**K.ú. Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou**

**PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ - PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCI NUTNO VYTVÝČIT!**

**MAPĚTOVÁ SOUSTAVA: NN - AC 3+PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN-C**

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena dle PNE 33 0000-1 na straně NN samostatným odpojením od zdroje použitím nadproudových jističků prvku v síťce TN-C.

Projektant	Kreslil	
Výtvarný Štábek	Výtvarný Štábek	
Investor	GEZ Distribuce, a.s.	Služba PD
LB-Pod Skalickou- KNM, SDBZZ pro bytový dům	Datum	DPS
PROJEKTOVANÝ STAV	Zakázka	2023
	Měřítka	IV-42-020459
		Výkres č. 1



